



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

156005, г. Кострома, бульвар Петровский, д. 5, телефон (факс): (4942) 42-69-49 e-mail: central@44.rosпотребнадzor.ru
ИНН 4401050824, КПП 440101001, ОГРН 1054408611597, ОКПО 50103320

г. Кострома

13 ноября 2018 г.

(дата составления акта)

17 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

Акт проверки составлен: 13.11.18 года областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской областной колледж культуры», юридический адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Мира, 11

(дата, время и место составления акта)

На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области № 570 от «10» октября 2018г.

Проведены мероприятия по контролю в отношении:

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«Костромской областной колледж культуры» Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира, 11
ИНН 4401016870 ОГРН 1024400520100 от 20.11.2002 г.

Дата, время и продолжительность проверки: с 10 часов 15.10.2018 по 17 часов 12.11.2018, 20 рабочих дней

Акт составлен: управлением Роспотребнадзора по Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» Воронцова Елена Николаевна 10.10.2018г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гаголушко Валерий Владимирович, сотрудники ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»: врач по общей гигиене, эксперт Дайкова Г.В., эксперт – физик Андреева Ю.С. (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой по аккредитации № РОСС RU.0001.510668. Срок действия с 13 мая 2014г. по 13 мая 2019 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» Воронцова Елена Николаевна (51-53-49, 8-910-808-43-19); зам. директора по АХЧ Бердыев Мурат Магомедович (8-906- 523-67-11)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с « 15 » октября 2018. по « 12 » ноября 2018г.:

в связи с контрольно – надзорными мероприятиями на 2018г. проведено плановое обследование ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» расположенного Костромская обл., г. Кострома, пр-т Мира, 11. Также в состав ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»

(дата, время и место составления акта)

(сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных нарушений законодательства РФ, об их характере, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

входит отдельно стоящее общежитие для проживания учащихся и работников учреждения по адресу: г. Кострома, ул. Совхозная, 25.

Учебные классы ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» расположены в отдельно стоящем 2-х этажном приспособленном кирпичном здании, построенном в XIX веке. В ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» организован учебный процесс для получения начального и среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» рассчитан на обучение 300 учащихся. На момент проверки обучение в ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» организовано для обучающихся по очной и заочной формой обучения для 265 человек. На 15.10.2018г на очной форме обучения состоит - 186 учащихся, из них: девушек – 145 чел., юношей обучается - 39 чел.; на заочной форме - 79 учащихся.. В колледже учащиеся обучаются по программе подготовки специалистов со средним специальным образованием (ППССО) – 265 учащихся..

Время работы техникума с 8-30 до 18-00. Учебный процесс для учащихся организован в 1 смену. По основным предметам обучение проводится сдвоенными уроками. Продолжительность занятий 45 минут с организацией 10 минутных перерывов между занятиями (парами) и 20 минутного перерыва после учебного занятия для принятия пищи. Число занятий в день зависит от направленности образовательного процесса при 6-и дневной учебной недели. Учебный класс по информатике и кабинет самоподготовки расположен на 2 этаже общежития по ул. Совхозной, 25, в месте проживания семейных пар и посторонних граждан.

Для питания учащихся имеется буфет на 20 посадочных мест. Для оказания услуги по организации горячего питания для учащихся и преподавателей заключен договор №0004 от 20.07.2018г. с ИП Шабашовым И.В. Цикличное двухнедельное меню представлено. Учащимся входящие в социально незащищенную группу (9 учащихся: инвалиды – 2 чел. на попечении -7 чел) выдаются денежные средства выделенные из федерального бюджета для самостоятельного питания. Для остальных обучающихся организовано свободное питание по самостоятельному выбору блюд.

Питьевой режим в ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» организован посредством кулера с бутилированной водой, расположенного на 1 этаже учебного здания.

Территория прилегающая к ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» ограждена, содержится в чистоте. Для занятий физической культурой учащихся используются ресурсы и сооружения предоставляемые на основе договора о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 03.09.2018г. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса».

Водоснабжение, канализование, отопление централизованное от городских сетей. Для бесперебойного обеспечения горячей водой в буфете установлен бытовой электроводонагреватель. Мусоросборник для сбора мусора установлен на контейнерной площадке с твердым покрытием. Контейнеры оборудованы крышками.

Освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Наружное освещение посредством ламп накаливания. Представлен договор на утилизацию ртути содержащим материалов (ламп). В складском помещении оборудовано место для хранения отработанных люминесцентных ламп.

Общежитие ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» для проживания учащихся расположено в четырехэтажном административном здании по адресу: г. Кострома, ул. Совхозная, 25. Общежитие рассчитано на проживание 200 учащихся. На момент проверки в общежитие проживало учащихся: девушек – 58 чел, юношей – 17 чел. Учащиеся проживают на 3 и 4 этажах здания, а также в комнатах 201 и 203 на 2 этаже, в месте проживания семейных пар и посторонних граждан. В комнатах проживает по 2-3 человека. Учащиеся кроватями, мебелью, постельным бельем обеспечены. На этажах для проживания учащихся оборудованы помещения общего пользования (кухни, туалеты, умывальные и т.д.). Кухни, умывальные комнаты оборудованы централизованным водоснабжением с подводкой горячей и холодной воды и канализацией. В кухнях 2, 3 и 4 этажей установлены 2 газовые плиты на 4 конфорки, мойка для мытья посуды, стол, емкость для сбора мусора и пищевых отходов.

Комната для самостоятельных занятий организована на 2 этаже общежития (этаж для проживания семейных пар и посторонних). Вход на жилые этажи для проживания учащихся и для проживания семейных пар осуществляется по единому лестничному пролету.

На 1-ом (одна секция) и 2-ом этажах общежития проживают семейные пары и посторонние граждане (договор – аренды).

На первом этаже расположены душевые, кладовые, прачечная, в которой установлены 1 стиральная машина, постирочная с комнатой для сушки белья, медпункт с изолятором на 1 инфекцию. Проход в медпункт осуществляется через секцию с комнатами для проживания семейных пар.

Оборудовано место для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки туалетов промаркирован. Территория прилегающая к общежитию благоустроена, имеет твердое покрытие. Территория примыкающая к общежитию освещена, над входом в здание установлен дополнительный осветительный прибор. Для сбора ТБО установлен контейнер на придомовой мусорной площадке.

Представлены следующие документы: охранный договор (свидетельство) №73-11 от 19.08.2011г. на объект культурного наследия (памятник архитектуры), выданный Департаментом гос имущества и культурного наследия Костромской области; лицензия №62-15/П от 15.06.2015г. Департамента образования и науки Костромской области на осуществление образовательной деятельности - среднее профессиональное образование; свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности №7-15/П от 19.06.2015 по 29.04.19г. Департамента образования и науки Костромской области, договор №21/18Б от 19.01.18г. с ООО «КостромаТеплоТранспорт Плюс» и договор №119/1 от 19.01.18г. с ООО «Экрон – САХ» на оказание услуг по организации сбора и вывоза ТБО от общежития и учебного корпуса; договор №262 от 09.01.18г. с ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» на оказание услуг по дезинсекции и дератизации; контракт б/н от 02.07.2018г. об оказании медицинских услуг с ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1»; договор №414/К от 11.10.18г. с ООО «Дельта» на сбор и утилизации отходов 1-4 класса опасности (ртутные лампы).

- выявлены нарушения обязательных требований, установленных:

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»:

В соответствии с п. 2.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 на земельном участке следует предусматривать следующие зоны: учебную, производственную, спортивную, хозяйственную, а при наличии общежития для обучающихся – жилую. Пунктом 2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 установлено, что при размещении учебного заведения в приспособленном здании набор помещений, их площадь определяют, исходя из числа учащихся, необходимости организации учебного процесса по общеобразовательным и профильным предметам, практической подготовки по специальности. Состав и площади помещений должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и обеспечивать условия для подготовки обучающихся по предметам общеобразовательных и профессиональных программ подготовки, практического освоения ими профессиональных навыков, в том числе и при дополнительном введении новых профилей профессионального образования. Согласно п. 2.2.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 состав учебных

помещений включает следующие основные группы: кабинеты и лаборатории общеобразовательного цикла, групповые и лекционно-поточные аудитории, кабинет информатики и ЭВТ.

На момент проверки учебный класс по информатике расположен в приспособленном помещении на 2 этаже общежития ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» по ул. Совхозной, 25, в месте проживания граждан.

В соответствии с п.п. 2.2.1.3., 2.2.3.14. СанПиН 2.4.3.1186-03 в зоне обучающихся устанавливают двухместные ученические лабораторные столы (с надстройкой и без нее); с подводкой электроэнергии (лаборатория физики); подводкой воды, сжатого воздуха и газа (лаборатория химии) с учетом требований организации учебного процесса. Лабораторию химии оборудуют вытяжными шкафами, которые располагают у торцевой стены возле стола преподавателя. Лаборатории химии оборудуют вытяжными шкафами в соответствии с требованиями к шкафам демонстрационным и лабораторным вытяжным.

На момент проверки в классе по организации учебного процесса по физике, химии двухместные ученические лабораторные столы не оборудованы подводкой электроэнергии и воды. Кабинет не оборудован вытяжным шкафом в соответствии с требованиями к шкафам демонстрационным и лабораторным вытяжным. Лабораторное занятия организованы посредством демонстрационных фильмов.

Пунктами 2.2.4.3., 2.2.4.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 установлено, что учебно-спортивные залы следует размещать на первом этаже. Количество и типы спортивных залов предусматривают в зависимости от вида учреждения, его вместимости.

При залах предусматривают снаряжные, кабинет инструктора, бытовые помещения: раздевальные мужские и женские; отдельные душевые; уборные.

На момент проверки залы для хореографических занятий расположенных на 1 этаже учебного здания отсутствуют раздевальные для хранения одежды и душевые.

В соответствии с п. 2.2.4.10., 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 в здании учебного корпуса предусматривают уборные и умывальные для обучающихся на каждом этаже и по отдельным блокам здания. На каждом этаже размещают санитарные узлы для подростков обоего пола, оборудованные кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов устанавливается из расчета: 1 унитаз на 20 девушек, 1 умывальник на 30 девушек; 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 юношей. Для девушек организуют комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3 м².

На момент проверки на 1 этаже здания оборудованы туалеты для подростков обоего пола. Для девочек оборудован туалет на 2 унитаза и 1 умывальник. В туалетных комнатах отсутствуют электрополотенца или одноразовые полотенца. Для девочек отсутствует комната личной гигиены.

На 2 этаже учебного здания отсутствуют туалеты для мальчиков и девочек.

Пунктом 2.2.4.12., 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 установлено, что для персонала на каждом этаже устанавливают санитарный узел, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальником (с чередованием по этажам для мужчин и женщин).

На момент проверки отсутствует туалет для персонала. Для женского персонала оборудована туалетная кабина с 1 унитазом в туалетной комнате для девочек. Мужской персонал пользуется туалетом для мальчиков.

В соответствии с п. 2.4.2.1., 2.4.2.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 искусственное освещение учебных, учебно-производственных и вспомогательных помещений должно соответствовать требованиям, предъявляемым к естественному и искусственному освещению. Для учебно-производственных помещений дополнительно используются отраслевые нормы искусственного освещения. Для общего освещения учебных помещений (кабинетов, аудиторий, лабораторий) следует использовать люминесцентные светильники: ЛСО02-2х40, ЛПО28-2х40, ЛПО02-2х40, ЛПО46-4х18-005, могут использоваться и другие светильники по типу приведенных с аналогичными светотехническими характеристиками и конструктивным исполнением.

На момент проверки на светильниках в кабинетах: общеобразовательных дисциплин, социально – культурных дисциплин, хореографическом зале отсутствуют защитная арматура.

Пунктом 2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 установлено, что в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности составляют: на рабочих столах - 300 - 500 лк; на классной доске - 500 лк; в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк; в помещениях с ВДТ и

ПЭВМ на столах - 300 - 500 лк; в спортивных залах на полу - 200 лк; в рекреациях на полу - 150 лк.

На момент проверки уровня искусственной освещенности в учебном корпусе по пр. Мира, 11 в 2-х из 15 замерах не соответствуют гигиеническим требованиям (протокол №902-Ф от 18.10.18г.):

- сцена - по результатам замеров уровня освещенность составляет 285 лк (при гигиеническом нормативе 300лк).

Согласно п. 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) маркируют и хранят в отведенных для этих целей помещениях. После уборки весь инвентарь следует промыть горячей водой, используя при этом моющие средства.

На момент проверки отсутствует маркировка на уборочном инвентаре по названиям обрабатываемых помещений

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п. 10.2., 10.3. СанПиН 2.4.2.2409-08 питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

На момент проверки кулер с бутилированной водой установлен на 1 этаже учебного корпуса (3-х этажное здание), питьевой режим неорганизован на 2 этаже учебного здания

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

Согласно п. 3.1. СП 2.1.2.2844-11 в общежитиях, кроме общежитий квартирного типа (жилых домов, квартир), должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования (кухни, туалеты, умывальные и т.д.). Пунктами 4.2., 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 установлено, что содержание жилых зданий и помещений должно отвечать требованиям санитарного законодательства Российской Федерации. При эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования должны обеспечиваться безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха и осуществляться мероприятия по охране окружающей среды, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

На момент проверки кухня 3 этажа требует проведение косметического ремонта: на потолке и стенах имеются места с отошедшей краской и побелкой, темные разводы на стенах, оконные рамы имеют темные места и деформацию деревянных частей, стекольное полотно в окнах составное, подоконники деформированы;

- комнаты для проживания учащихся (№427, 421, 418, 413, 407, 316, 319, 318, 311, 302) требуется ремонт потолка, пола и стен, оконных рам с подоконниками: на потолке имеются темный налет и разводы от протечек, имеются места с отошедшей побелкой, на стенах имеются места с отошедшими и грязными обоями, половое покрытие неровное, деформировано, имеются места с отошедшей краской. Оконные рамы и подоконники в жилых комнатах с местами отслоившейся краски, рамы деформированы (места сгнившего дерева).

- жилых комнатах отсутствуют на потолочных осветительных приборах защитные плафоны,

- в здании общежития отсутствует комната для воспитателя для обучающихся в возрасте 14 – 18 лет.

В соответствии с п. 3.3. СП 2.1.2.2844-11 комнаты общежитий для проживающих в возрасте от 14 до 18 лет (обучающихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений) должны непосредственно сообщаться с общим коридором. На каждом этаже должна быть предусмотрена комната для воспитателя. Рекомендуются размещать мальчиков и девочек отдельно по этажам, с учетом оборудования мужских и женских санузлов и комнат гигиены для девочек.

На момент проверки в общежитии отсутствует комната для воспитателя. На 4 этаже общежития не оборудован туалет для девочек, на 3 этаже не оборудован туалет для мальчиков.

Комнат гигиены для девочек оборудована на 2 этаже общежития в месте проживания посторонних и семейных пар.

Согласно п. 3.4. СП 2.1.2.2844-11 при размещении в общежитии семейных студентов (работников), а также семейных студентов (работников) с детьми, исходя из имеющегося жилого фонда и с целью создания условий компактного проживания семейных студентов, рекомендуется предоставлять жилые помещения в отдельных подъездах, секциях, этажах, блоках или крыле общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир.

На момент проверки проход для входа на жилые этажи для проживания учащихся и для проживания семейных пар осуществляется по единому лестничному пролету. Учебный класс по информатике и кабинет самоподготовки расположены на 2 этаже общежития по ул. Совхозной, 25, в месте проживания семейных пар и посторонних граждан.

В соответствии с п. 4.3.3 СП 2.1.2.2844-11 Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

На момент проверки уровни искусственной освещенности в жилых комнатах общежития по ул. Совхозная, 25 в 3-х из 5 замерах не соответствуют гигиеническим требованиям (протокол №902-Ф от 18.10.18г.):

- жилая комната №205 - по результатам замеров уровни освещенность составляет 31 лк (при гигиеническом нормативе 150 лк);

- жилая комната №306 - по результатам замеров уровни освещенность составляет 81 лк (при гигиеническом нормативе 150 лк);

- жилая комната №408 - по результатам замеров уровни освещенность составляет 111 лк (при гигиеническом нормативе 150 лк);

Согласно п. 5.9. СП 2.1.2.2844-11 мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями.

На момент проверки отсутствуют документы подтверждающие проведение ежегодной камерной дезинфекции мягкого инвентаря за 2017-2018.

Пунктом 5.10. СП 2.1.2.2844-11 установлено, что в общежитии должна быть организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней.

На момент проверки отсутствуют документы подтверждающие смену проживающими учащимися постельного белья не реже 1 раза в 7 дней. Со слов заведующей общежития учащиеся используют личное постельное белье и стирают его самостоятельно.

СанПиН 2.1.2. 2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», утверждены главным государственным санитарным врачом РФ 10.06.2010г.:

В соответствии с п. 2.1, 2.3, 2.4 СанПиН 2.1.2. 2646-10 планировка прачечной должна предусматривать последовательность (поточность) технологического процесса. Не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. Прачечные должны иметь два отделения, четко изолированные друг от друга: чистое и грязное.

На момент проверки отсутствует разделение прачечной на 2 изолированных отделения для грязного и чистого белья, что приводит к нарушению последовательности (поточности) технологического процесса и пересечение потоков чистого и грязного белья. Сбор грязного постельного белья, стирка, сушка и выдача чистого постельного белья производится в одном помещении.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), с указанием реквизитов выданных предписаний: _____

▪ нарушений не выявлено _____

Продолжительность проведения проверки 50 часов

*(для малого предприятия, где численность работников не превышает 100 человек не может превышать 50 часов,
для микро предприятия, где численность не более 15 человек, не более 15 часов)*

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Мероприятия по контролю проводились в моём (нашем) присутствии:

директор ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»

(должность лица (лиц), в присутствии которых проводились мероприятия по контролю)

подпись

Е.Н. Воронцова

ФИО

К акту прилагаются:

(акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний),

санитарно – эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения,

другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятий по контролю)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущим специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора

(должностное лицо, проводившее мероприятие по контролю)

подпись

В.В. Гаголушко

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Е.Н. Воронцова

« 13 » ноября 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)